


Hoe zit het met niet-huishoudelijke installaties die vóór de datum van inwerkingtreding van het nieuwe AREI werden uitgevoerd?

Indeling volgens de datum van hun ingebruikname:

	Categorie	Personeel	Datum van ingebruikname	Welke delen van het nieuwe AREI zijn van toepassing	
Niet-huishoudelijke installaties	Installatie vóór oud AREI	Zonder	Voor 1/10/1981	Boeken 1 en 2 alleen van toepassing bij noodzakelijk controlebezoek Delen 1 tot 9 van toepassing bij controlebezoek. Afwijkingen in Boek 1: onderafdeling 8.3.1.1 en Boek 2: onderafdeling 8.2.1.1.	
		Met	Vóór 1/10/1981 Vóór 1/01/1983	 OPGELET Codex van het welzijn op het werk (Boek III titel 2) van toepassing. Verplichting aan de minimale voorschriften te beantwoorden (zie Hoofdstuk III)*.	
	Installatie tijdens oud AREI	Zonder	Tussen 1/10/1981 – 31/05/2020	Boeken 1 en 2 zijn van toepassing: Delen 1 tot 9 van toepassing bij controlebezoek. Afwijkingen in Boek 1: afdeling 8.3.2 en Boek 2: afdeling 8.2.2.	
		Met	1/10/1981 – 31/05/2020 1/01/1983	Boeken 1 en 2 zijn van toepassing*: Delen 1 tot 9 van toepassing bij controlebezoek. Afwijkingen in Boek 1: afdeling 8.3.2, Boek 2: afdeling 8.2.2.	
	Nieuwe installatie, wijziging en uitbreiding			Uitvoering vóór 1/06/2020 Ingebruikname vanaf 1/06/2020	Boeken 1 en 2 zijn van toepassing*: Delen 1 tot 9 van toepassing. Afwijkingen in Boek 1: afdeling 8.3.2, Boek 2: afdeling 8.2.2. Bij een gelijkvormigheidscontrole tot 31/05/2022.
				Uitvoering vanaf 1/06/2020** Ingebruikname vanaf 1/06/2020**	Boeken 1 en 2 zijn van toepassing*: Delen 1 tot 7 en deel 9 van toepassing.

Bron: Algemene verklarende nota van de FOD Economie bij het nieuwe AREI

Voor de installaties of belangrijke wijzigingen en uitbreidingen die voor 1 juni 2020 werden uitgevoerd en waarvoor het oud reglement (AREI) van toepassing was, blijven de op het laatste verslag vermelde inbreuken van toepassing en het volgend controlebezoek moet gebeuren binnen de op het laatste controleverslag ingeschreven termijn.

* Ter herinnering voor de elektrische installaties met personeel Codex Art. III.2-3: “De werkgever voert, overeenkomstig artikel I.2-6 een risicoanalyse uit van elke elektrische installatie waarvan hij de houder is.”

** Op basis van het document dat het relevante karakter van de gekozen datum verklaart.